
1280A,415V,50Hz,TPN+E,TINNED CU. BUSBAR,50KA,FOR 1SEC.
Q1
MCCB
630A,3P
Q2
6A,1P
MCB
TB-X1
START/STOP
CMND FROM BMS
HAND
OFF
AUTO
1S1
OLR-1
97
OLR-1
98
1KM1
185A
3P,CON
1KM2
185A
3P,CON
1KM3
185A
3P,CON
OLR-1
(110-150A)
TB-X1
CONDENSER WATER PUMP-1
132.00KW
1T2
1KM3
1KM2
1KM1
1L1
1L2
1R2
STAR CONTACTOR
STAR DELTA TIMER
MAIN CONTACTOR
RUN IND.
DELTA CONTACTOR
TRIP AUX. RELAY
TRIP IND.